



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0304-2987148
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: THC2-45, THC2-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司







样品名称: 交流接触器 型号: THC2-45, THC2-63 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-11-15 完成日期: /	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 按原获证 (2002010304024862) 产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (2002010304024862) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THC2-45, THC2-63	CJX1-45, CJX1-63
Ui: 660V; Ith: 70A;	Ui: 660V; Ith: 70A;
THC2-45:	CJX1-45:
AC-3: Ue/Ie: 220V/45, 380V/45A, 660V/45A;	AC-3: Ue/Ie: 220V/45, 380V/45A, 660V/45A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/24A, 380V/24A, 660V/12A	AC-4: Ue/Ie: 220V/24A, 380V/24A, 660V/12A
THC2-63:	CJX1-63:
AC-3: Ue/Ie: 220V/63A, 380V/63A, 660V/63A	AC-3: Ue/Ie: 220V/63A, 380V/63A, 660V/63A
AC-4: Ue/Ie: 220V/28A, 380V/28A, 660V/14A	AC-4: Ue/Ie: 220V/28A, 380V/28A, 660V/14A
Us: AC36V, 110V, 220V, 380V;	Us: AC36V, 110V, 220V, 380V;
极数: 3P;	极数: 3P;
辅助电路 Ith: 10A;	辅助电路 Ith: 10A;
Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.8A;	Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.8A;
触头种类和对数: 2NO2NC.	触头种类和对数: 2NO2NC.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-21	 (检测机构名称, 盖章) 2018年11月21日
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-11-21	
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-21	

备注: 见附页