



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2018CCC0302-2893305




产品名称: 隔离开关

型 号: TeH5-125

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



|   |  |
|---|--|
| <p>申请编号: A2018CCC0302-2893305</p> <p>样品名称: 隔离开关</p> <p>型号: TeH5-125</p> <p>商 标: </p> <p>数 量: 13 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2018-06-19</p> <p>完成日期: 2018-08-10</p>                          | <p>委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>  |  |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TeH5-125;</p> <p>Ue: AC230V (1P), AC400V (2P、3P、4P);</p> <p>Ui: 690V; Uimp: 6kV;</p> <p>Ie: 32A、63A、80A、100A、125A;</p> <p>Ith: 125A; Icw: 1.5kA/1s; Icm(峰值): 2kA;</p> <p>使用类别: AC-22A; 适用频率: 50/60Hz ; 防护等级: IP20;</p> <p>极数: 1P、2P、3P, 4P;</p> |  |
| <p>主检: 徐胜杰 签名:  日期: 2018-08-18</p>   |  <p>(检测机构名称, 盖章)</p> <p>2018年08月18日</p> <p>检测专用章</p> <p>(2)</p>   |
| <p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-08-18</p>   |  |
| <p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-08-18</p>   |  |
| <p>备注:</p>  |  |

## 报告组成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号                 |
|------------|----|----|--------------------|
| 封面         | √  | 1  | 02401-1811900111   |
| 首页         | √  | 1  | 02401-1811900111   |
| 报告组成       | √  | 1  | 02401-1811900111   |
| 安全型式试验报告   | √  | 73 | 02401-1811900111-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /  | /                  |
| 封底         | √  | 1  | 02401-1811900111   |

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验