



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：ODM

申请编号：V2022CQC107502-1028151
(任务编号)

产品名称：直流接触器

型 号：TGEVC1-150, TGEVC1-200, TGEVC1-250,
TGEVC1-300, TGEVC1-350, TGEVC1-400

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 直流接触器</p> <p>型号: TGEVC1-150, TGEVC1-200, TGEVC1-250, TGEVC1-300, TGEVC1-350, TGEVC1-400</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2023-01-03</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 苏州安来强电子科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 苏州市相城区北桥街道冯店路 398 号 2 号厂房</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGEVC1-150, TGEVC1-200, TGEVC1-250, TGEVC1-300, TGEVC1-350, TGEVC1-400</p> <p>Ui:1500V;Uimp:6kV;Ith:400A;</p> <p>Ue/Ie:DC450V/150A/200A/250A/300A/350A/400A,DC750V/900V/1000V/1500V/15A;</p> <p>使用类别:DC-1:</p> <p>Us: DC12V,DC24V;</p> <p>极数:1P;</p> <p>配用的辅助触头(1NO,1NC,1NO+1NC):</p> <p>Ui:250V;Uimp:1.5kV;Ith:3A;</p> <p>AC-12:Ue/Ie:AC125V/3A;</p> <p>DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A.</p>	
<p>主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-02-17</p>	
<p>审核: 陆维导 签名:  日期: 2023-02-17</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-02-17</p>	
<p>备注:</p> <p>见附页</p>	