

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305002105



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002105

产品系列、型号、规格:

TGQ1-63M/3, TGQ1-63M/4, TGQ1-63H/3, TGQ1-63H/4; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC400V/50Hz;
Ie:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; AC-33iB; Icm(峰值):9.2kA(TGQ1-63M),17kA(TGQ1-63H); Icn:6kA(TGQ1-63M),10kA(TGQ1-63H); Icm(峰值):9.2kA(TGQ1-63M),17kA(TGQ1-63H); AC-33iB; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 3P,4P; IP20; 控制回路:Uimp:2.5kV, Ui:400V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002105

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG Q 1-63 □/□□□

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) TG:企业特征代号

(2) Q:自动转换开关电器

(3) 1:设计序号

(4) 63:壳架等级额定电流(A)

(5) □:分断能力代号:M(基本型);H(高分断)

(6) □:极数:3-三极、4-四极

(7) □:瞬时脱扣器类型:C:配电保护型;D:动力保护型

(8) □:控制器类型:无代号(末端型);AE(基本型:带消防联动、反馈信号);AF(基本型:带消防联动、反馈信号、发电机启动信号)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: