

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307001068

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式直流断路器  
产品系列、型号、规格：TeM5DC-630HU；详见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-02-20  
自我声明地点：浙江省嘉兴市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2023980307001068

产品系列、型号、规格(附件):

TeM5DC-630HU;  
Uimp: 12kV; Ui: 1500V; Ue: DC1500V;  
In: 400A, 500A, 630A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; M型;  
Ics=Icu: 20kA(时间常数: 10ms); H型;  
Ics=Icu: 40kA(时间常数: 5ms); 选择性类别: A类; 级数: 4P外形; 适用于隔离用;  
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 6A;  
AC-15: 380V/400V/1.5A; DC-13: 220V/250V/0.15A;  
带电子电路的附件:  
电动操作机构: Uimp: 4kV; Ui: 690V,  
Us: AC220/230V; 50Hz;  
欠压脱扣器: Uimp: 4kV; Ui: 800V, Us: AC220/230V;  
50Hz;

直流接线图:



联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-07-20  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产许可证:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。