



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0307-4441273  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式直流断路器

型号: TeM5DC-400HU、TeM5DC-630HU

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司

检验检测专用章



中检质技检验检测科学研究院有限公司  
ZHONGJIAN QUALITY TEST AND CERTIFICATION RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

公正准确 科学诚信  
优质高效 创新发展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: [www.zjzjccc.com](http://www.zjzjccc.com)

## 安全型式试验报告

产品名称: 塑料外壳式直流断路器 型号: TeM5DC-400HU TeM5DC-630HU 商 标: / 样品数量: 15 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024.05.29 完成日期: 2024.06.17	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 浙江天正智能电器有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM5DC-400HU、TeM5DC-630HU; TeM5DC-400HU: In=250A、315A、350A、400A ; TeM5DC-630HU: In=400A、450A、500A、630A; Ue: DC1500V; Ics=Icu=20kA( $\tau=5\text{ms}$ ); Ics=Icu=15kA( $\tau=10\text{ms}$ ); Ui=1600V; Uimp=12kV; 极数: 2P 外形; 选择性类别: A 类; 直流接线方式为两极串; 配用的辅助触头: 1NO1NC; 2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 690V; AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220V/250V/0.15A	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2024.06.20	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2024 年 06 月 20 日
审核: 魏益松 签名:  日期: 2024.06.20	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2024.06.20	
备注	样品编号: #1~#10: TeM5DC-630HU/2347 2P 630A #11~#12: TeM5DC-400HU 2P 250A #13~#15: TeM5DC-400HU 2P 400A