



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673323

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGBHLE-63ZB、TGBKLE-63ZB、TGB1NLE-63ZB、TGBGLE-63ZB; Uimp: 4kV; Ui: 690V;
Ue: AC220V/230V/240V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:
C 型, D 型; I Δ n: 15mA, 30mA, 50mA; 额定剩余动作类型: AC 型/电子式; I Δ m: 2000A;
Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭, 不具备隔离功能), 2P

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 08 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

