



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673273

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

型号：TGB1S-125、TGB1NF-125、TGB1F-125； 额定工作电压（ U_e ）：AC230V（1P+N）、AC400V（3P+N）； 额定绝缘电压（ U_i ）：500V； 额定冲击耐受电压（ U_{imp} ）：4kV； 额定电流（ I_n ）：63A、80A、100A、125A； 瞬时脱扣类型：C 型； 运行短路能力（ I_{cs} ）：6kA； 额定短路能力（ I_{cn} ）：6kA； 单极额定接通和分断能力（ I_{cn1} ）：6kA； 极数：1P+N（1 个保护极，N 极可开闭）、3P+N（3 个保护极，N 极可开闭）。

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

