



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636447

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM7E-400L、TeM7E-400M、TeM7E-400H、TeM7E-400S、TeM7E-400R、
TeM7E-630L、TeM7E-630M、TeM7E-630H、TeM7E-630S、TeM7E-630R；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 02 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636447

证书附页：第 1 页 共 4 页

TeM7E-400L、TeM7E-400M、TeM7E-400H、TeM7E-400S、TeM7E-400R、
TeM7E-630L、TeM7E-630M、TeM7E-630H、TeM7E-630S、TeM7E-630R；
Uimp：12kV；Ui：1000V；Ue：AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、
AC660V/AC690V；In：TeM7E-400：160A、180A、200A、225A、250A、280A、**315 (320) A**、
350A、375A、400A(可调)；TeM7E-630：250A、280A、**315 (320) A**、350A、375A、
400A、450A、500A、560A、630A(可调)；过电流脱扣器类型：电子式；Ics=Icu：
AC380V/AC400V/AC415V：50kA(L型)、85kA(M型)、100kA(H型)、150kA(S型)、
200kA(R型)；AC500V/AC550V：50kA(L型)、50kA(M型)、70kA(H型)、70kA(S
型)、85kA(R型)；AC660V/AC690V：20kA(L型)、20kA(M型)、40kA(H型)、40kA(S
型)、**50kA(R型)**；Icw：TeM7E-400：6kA/1s，TeM7E-630：8kA/1s；选择性类别：
B类；极数：3P、3P+N(三个保护极，N极不可开闭)、4P(三个保护极，N极可开
闭)、4P；适用频率：50/60Hz；适用于隔离(3P+N除外)；配用的辅助触头：1N01NC、
2N02NC、3N03NC、4N04NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A；DC-13：Ue/Ie：
DC220V/0.15A；符合附录 N 的电子附件：CD4-630：电动操作机构：Us：DC24V，
DC110V，DC220V，AC110V，AC230V，AC400V，50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636447

证书附页：第 2 页 共 4 页

型号的解释：

Te M 7 E - □ □ □ / □ □ □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 电子式
- (5) 电流段代号：400，630
- (6) 短路分断能力：L型、M型、H型、S型、R型
- (7) 操作方式代号：无代号：手柄操作；P：电动操作，Z：旋转手柄
- (8) 极数代号：3：3P；4：4P或4P（三个保护极，N极可开闭），3P+N（三个保护极，N极不可开闭）
- (9) 脱扣方式代号：2代表短路保护，3代表过载保护+短路保护
- (10) 附件代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636447

证书附页：第 3 页 共 4 页

附件种类	代号
内部无附件	00
报警触头	08
分励脱扣器	10
欠压脱扣器	30
单辅助触头	20
双辅触头	21
三辅触头	22
四辅触头	23
报警触头+分励脱扣器	18
报警触头+欠压脱扣器	38
报警触头+单辅助触头	28
报警触头+双辅触头	68
报警触头+三辅触头	67
报警触头+四辅触头	66
分励脱扣器+单辅助触头	40
分励脱扣器+双辅触头	41
分励脱扣器+三辅触头	42
分励脱扣器+四辅触头	43
欠压脱扣器+单辅助触头	70
欠压脱扣器+双辅触头	71
欠压脱扣器+三辅触头	72
欠压脱扣器+四辅触头	73
报警触头+分励脱扣器+单辅助触头	48
报警触头+分励脱扣器+双辅触	47
报警触头+分励脱扣器+三辅触头	46
报警触头+分励脱扣器+四辅触头	45
报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头	78
报警触头+欠压脱扣器+双辅触头	77
报警触头+欠压脱扣器+三辅触头	76
报警触头+欠压脱扣器+四辅触头	75

附件代号

(11) 用途代号：配电保护：无代号；电动机保护：2

(12) N极型式

A: N极无过电流脱扣器，且N极常通

B: N极无过电流脱扣器，且N极与其他三极一起合分（N极先合后分）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636447

证书附页：第 4 页 共 4 页

C: N 极有过电流脱扣器，且 N 极与其他三极一起合分

D: N 极有过电流脱扣器，且 N 极常通

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司