



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713723

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM5-800L, TeM5-800M, TeM5-800H, TeM5-800R; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 28 日 有效期至：2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713723

证书附页：第 1 页 共 3 页

TeM5-800L, TeM5-800M, TeM5-800H, TeM5-800R;
Ui:1000V; Uimp:12kV;
Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R), AC690V(L/M/H/R);
In:400A,500A,600A,630A,700A,800A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
Ics:AC400V: L 型: 35kA; M 型:65kA, H 型:65kA; R 型:85kA;
AC550V: M 型: 25kA, H 型:25kA; R 型: 25kA;
AC690V: L 型: 10kA; M 型:20kA, H 型:20kA; R 型:20kA;
Icu:AC400V: L 型: 50kA; M 型:65kA, H 型:85kA; R 型:100kA;
AC550V: M 型: 35kA, H 型:35kA; R 型:35kA;
AC690V: L 型: 15kA; M 型:20kA, H 型:30kA; R 型:30kA;
使用类别:A 类; 频率: 50Hz;
极数:适用于隔离(3P+N 除外);
3P(三个保护极); 3P+N(A 型:三个保护极,N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通);
4P(B 型:三个保护极, N 极可开闭; C 型:四个保护极, N 极可开闭);
配用的辅助触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), Ith:6A;
AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/1A;
DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2-400: AC220V/230V, AC380V/400V;
欠压脱扣器 QT38-400: AC220V/230V, AC380V/400V.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713723

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号的解释：

Te M 5 - 800 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

- ①Te: 企业特征代号
- ②M: 塑料外壳式断路器
- ③5: 设计序号
- ④800: 壳架等级额定电流 (A)
- ⑤□: 额定极限短路分断能力级别 (L--标准型; M--较高分断型; H--高分断型, R--限流型)
- ⑥□: 操作方式代号 (无代号--手动直接操作, Z--转动手柄操作, P--电动操作)
- ⑦□: 极数代号 (3--三极, 3N--三极四线, 4--四极)
- ⑧□: 脱扣器型式及附件代号

附件名称		无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器 辅助触头	分励脱扣器 欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头 欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
脱扣器型式及附件代号	复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称		分励脱扣器 报警触头	辅助触头 报警触头	欠压脱扣器 报警触头	分励脱扣器 辅助触头 报警触头	二组辅助触头 报警触头			辅助触头 欠压脱扣器 报警触头	
脱扣器型式及附件代号	瞬时脱扣器	218	228	238	248	268			278	
脱扣器型式及附件代号	复式脱扣器	318	328	338	348	368			378	

- ⑨□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)
- ⑩□: 四极产品 N 极代号 (3 极产品没有此代号, 3N 为 A 型和 D 型; 4P 为 B)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713723

证书附页：第 3 页 共 3 页

型和 C 型)

代号	说 明
A 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
C 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分)
D 型	N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通

- ⑪ ：报警模块代号 (无代号则无此附件，III 为过载报警不跳闸)
- ⑫ ：接线方式代号 (不标代号为板前接线，B 为板后接线，C 为插入式)
- ⑬ ：用途代号 (无代号--有飞弧距离，W--为零飞弧)
- ⑭ ：字母“Y”代表圆弧上盖，无代号为平面上盖

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司